

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT  
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 29 août 2016****N° P160971 - DE/1**

et annexe de 3 pages

**Matériau présenté par :** ISTONE  
ZA Vaujalat  
43140 LA SEAUVE SUR SEMENE  
FRANCE**Marque commerciale :** V-KORR CREATIVE SURFACE**Description sommaire :****Composition globale :** Matériau ignifugé dans la masse composé d'Acrylique (Poly Méthyl Méthacrylate) et d'ignifugeant inorganique non halogéné.**Application :** Plan de travail, habillage mural intérieur et extérieur, mobilier.**Masse :** (20940 ± 180) g/m<sup>2</sup>**Epaisseur :** (12.0 ± 10%) mm**Coloris :** Blanc brillant, aspect poncé.**Rapport d'essais :** N° P160971 - DE/1 du 29 août 2016**Nature des essais :** Détermination du classement NF P 92-507 (février 2004)

Essai par rayonnement NF P 92-501 (décembre 1995)

**Classement :****M1****Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITÉE A PRIORI**

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P160971 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 4 pages**.

Trappes, le 29 août 2016

**Le Responsable du Département  
Comportement au Feu et Sécurité Incendie**

Maxime MAJ